
ODDZIAŁ POŁOŻNICZY
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
P-1 (ISTNIEJĄCY)
A
B
kolumna sufitowa (2xO$_2$, 2xVAC)
dodatkowe elementy
naścienny poziomy panel gazów medycznych (1xO$_2$, 1xVAC)
panel gazów medycznych - łączony (1xO$_2$, 1xVAC)
roleta wewnętrzna
Hp=900
Hp=1040
VAC 12×1 Cu
O2 8×1 Cu

ORIENTACJA



LEGENDA:

☐	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
▨	ŚCIANY PROJEKTOWANE /ZAMUROWANIA
⁘	WYBURZENIA, LIKWIDACJE
— · —	ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA

▭	skrzynka zaworowo-informacyjna
PANEL NADŁÓŻKOWY ŚCIENNY	panel elektryczno-gazowy (1xO2, 1xVAC), naścienny, poziomy (można łączyć)
▬	panel elektryczno-gazowy (1xO2, 1xVAC), naścienny, poziomy (można łączyć)
— - —	instalacja tlenu O2
- - — - -	instalacja tlenu O2 - z dodatkową skrzynką zaworowo-inf.
——	instalacja próżni VAC
— · — ·	instalacja próżni VAC - z dodatkową skrzynką zaworowo-inf.
- - - -	instalacja sygnalizacyjna

UWAGA:
GŁÓWNE PRZEWODY GAZÓW MEDYCZNYCH POPROWADZONO WZDŁUŻ KORYTARZY - NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ETAPOWANIE WYKONYWANIA INSTALACJI GM I W ZALEŻNŚCI OD PRZYJĘTEGO HARMONOGRAMU PRAC STOSOWAĆ NA INSTALACJI ZAWORY ODCINAJACE, TAK ABY UMORZLIWIĆ CZĘŚCIOWY REMONT PRZY JEDNOCZEŚNIE FUNKCJONUJĄCEJ POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU.

NINIEJSZY PROJEKT NIE OBEJMUJE:
- PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH (W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ICH OBCIĄŻENIA).
- PRZEBUDOWY RUROCIĄGÓW TRANZYTOWYCH - NA POZIOMIE PIWNIC.
- ŚREDNICA PIONÓW PRZYJĘTO W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZY MEDYCZNE DLA PRZEDMIOTOWEJ CZĘŚCI BUDYNKU.

INSTALACJĘ GAZÓW MEDYCZNYCH (O$_2$, VAC) PROWADZIĆ PODSTROPOWO. NA ETAPIE REALIZACJI ZWERYFIKOWAĆ PRZEBIEGI PROJEKTOWANEJ INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI POD NADZOREM INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. W PRZYPADKU EWENTUALNYCH KOREKT PRZEBIEGU TRAS, STAN FAKTYCZNY WNIEŚĆ W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.

UWAGA!
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ PROEKO

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY MUSZĄ BYĆ SKONSULTOWANE
I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA

OTWOROWANIE W PRZEGRODACH BUDOWLANYCHWYKONAĆ
W DOSTOSOWANIU DO PROWADZONYCH INSTALACJI

ProEko	BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "ProEko" mgr inż. Jacek Pietruszka adres: ul. Batalionów Chłopskich 19, 33-300 Nowy Sącz, tel/fax: (18) 4421036, 0503103248, e-mail: biuroproeko@biuroproeko.com.pl NIP: 734-118-89-36, REGON: 492941572	STADIUM projekt PB i PW
OBIEKT:	BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA GAZÓW MEDYCZNYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH ODDZIAŁÓW: CHIRURGII OGÓLNEJ I ANESTEZJOLOGII, GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I NOWORODKÓW, WEWNĘTRZNEGO ORAZ ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO	SKALA 1:50
ADRES INWESTYCJI:	UL. KOPERNIKA 13, 32-300 PROSZOWICE	NR RYS. IS.3.3
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH	
TEMAT PROJEKTU:	INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH	DATA 11.2016
TEMAT RYSUNKU:	RZUT - 3 PIĘTRO ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZAJĄCY:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. Jacek Pietruszka MAP/0263/PWOS/04	mgr inż. Jadwiga Lazar MAP/0492/PWOS/12	mgr inż. Justyna Gąska mgr inż. Katarzyna Bugajska inż. Tomasz Niemiec