

**Uczestnicy  
postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego  
na**

**Dostawę filtrów absolutnych oraz filtrów dokładnych, wstępnych i wywiewnych do centrali klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach**

**Pytanie 1**

„Bardzo proszę o podanie klas filtracji w pakiecie 1 dot. filtrów HEPA pozycja 16 FWV110301 457x457x78 4 szt i pozycja 17 FWV110301 535x535x78 6 szt.

Oraz o wyjaśnienie opisu w pakiecie 2 dot. filtrów wstępnych pozycja 14 – 19: 30k2worek i 60k2worek, wszędzie trzeci wymiar to 25 mm co sugeruje filtru kasetowe płaskie.”

**Odpowiedź:**

Klasa filtracyjna dla poz. 16 i 17 to H13.

Długość kieszeni filtracyjnej to 30k i 60k, natomiast grubość ramki to 25 mm.

**Pytanie 2**

„Wymiary G4/EU4 572x272 działkowy 50 – nie rozumiem tego wymiaru”

**Odpowiedź:**

Prawidłowy wymiar: G4/EU4 572x272 działkowy 50.

**Pytanie 3**

G4/EU4 425x285x25 (30K2worek) – co oznacza 30K2worek ?

G4/EU4 425x428x25 (30K2worek)

F5/EU5 425x285x25 (30K2worek)

F5/EU5 425x428x25 (30K2worek)

F9/EU9 425x285x25 (60K2worek)

F9/EU9 425x428x25 (60K2 worek)

**Odpowiedź:**

30k to długość kieszeni filtracyjnej.

**Pytanie 4**

Czy wypis z KRS może być starszy niż 3 miesiące?

**Odpowiedź:**

Nie, wypis KRS można uzyskać w każdym terminie za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

**Pytanie 5**

W zaproszeniu do składania ofert jest napisane:

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługa dzierżawy koncentratorów będzie świadczona w okresie 21 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. – o jakiej dzierżawie koncentratorów jest tutaj mowa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamienia zapis na:

Dostawę filtrów należy zrealizować jednorazowo w terminie 21 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

**Pytanie 6**

„Czy dla Pakietu nr 1 obowiązują wymagania (rama stal ocynkowana, uszczelka PUR, siatka zabezpieczająca od strony wlotu) również dla poniższych filtrów ? Czy te filtry mogą być w ramach plastikowych?

typ P19-302/1/M9 klasa F9/ EU9, wymiary: 762x 610x 150, przepustowość 2000m<sup>3</sup>/h

typ P19-FC-9/50 klasa F9/EU9, wymiary: 575x 575x 150, przepustowość 1250m<sup>3</sup>/h”

**Odpowiedź:**

Filtry nie mogą być w ramach plastikowych.

**Pytanie 7**

„Jak klasa filtracji dla Pakietu nr. 1 pozycja 16, 17:

FWV110301 457x457x78

FWV 110301 535x535x78”

**Odpowiedź:**

Klasa filtracji H13.

**Pytanie 8**

„Załącznik Pakiet nr.1 HEPA i dokładne – z której strony uszczelka?”

**Odpowiedź:**

Uszczelka od strony wlotu powietrza.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 07.04.2021 r.