

Oznaczenie sprawy: 02/2022

Proszowice, dnia 01.03.2022 r.

**Uczestnicy
postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego
na**

**Dostawę filtrów absolutnych oraz filtrów dokładnych i wstępnych do central klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach**

Pytanie 1

„Mam pytanie odnośnie Pakietu nr. 1 HEPA

1. Wymagana jest siatka zabezpieczająca – z której strony ma być siatka (od strony wlotu czy wylotu powietrza?).
2. Uszczelka - od strony wlotu czy wylotu powietrza?
3. Poz. 16 i 17 – jaka klasa filtra?

16.	FILTR HEPPA	FWV110301 457x457x78
17.	FILTR HEPPA	FWV 110301 535x535x78

„

Odpowiedź:

1. Siatka ma być od strony wlotu powietrza tj. od strony kanału klimatyzacyjnego.
2. Uszczelka - od strony wlotu powietrza.
3. Klasa filtra E11.


Pytanie 2

„Dot. filtrów Hepa - pakiet nr 1.

1. Proszę podać przepływności filtrów z pozycji od 14 do 17
2. Proszę podać klasę filtracji filtrów z pozycji 16 i 17
3. Czy termin dostawy filtrów może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia ? (np. 3-4 tygodnie)”

Odpowiedź:

1. Dla pozycji 14: 430 m³/h
Dla pozycji 15: 2000 m³/h
Dla pozycji 16: 750 m³/h
Dla pozycji 17: 1030 m³/h
2. Klasa filtracji E11
3. Maksymalny termin od momentu złożenia zamówienia to 21 dni.

**Pytanie 3**

„Pakiet nr 1 na filtry Hepa:

- bardzo proszę o podanie klasy filtracji w poz. 16 i 17.”

Odpowiedź:

Klasa filtracji E11.

Pytanie 4

„Pakiet nr 2 na filtry dokładne:

- bardzo proszę o podanie rodzaju filtra w poz. 5 i 6. Czy są to filtry kieszeniowe czy kompaktowe?”

Odpowiedź:

Filtry kompaktowe.

Pytanie 5

„Pakiet nr 3 na filtry wstępne i wywiewne:

- bardzo proszę o podanie pełnego wymiaru filtra w poz. 7, ponieważ podany jest wymiar 572x27x50 mm.

- bardzo proszę o podanie rodzaju filtra w poz. 14-19, jeśli są to filtry kieszeniowe proszę podać długość kieszeni. Proszę o przesłanie poglądowych zdjęć”

Odpowiedź:

- EU4 572 x 272 x 50 działkowy.

- filtry w poz. 14-19 to filtry kieszeniowe o długości kieszeni 30 i 60 cm, Zamawiający nie posiada poglądowych zdjęć.

Pytanie 6

„Bardzo prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 04.03.2022 r.”

Odpowiedź:

Termin składania ofert został przesunięty.

Pytanie 7

„Proszę o określenie:

- pakiet 3 - ilość wymian w roku (brak tych danych w formularzu)
- pakiet 3 – dokument potwierdzający zgodność z normą ISO 16890 - jakiego dokumentu Państwo oczekują”

Odpowiedź:

- Zamawiający określił ilość sztuk, ilość wymian w roku jest uzależniona od stopnia zabrudzenia filtrów
- deklaracja zgodności producenta

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 01.03.2022 r.

Dyrektor SP ZOZ Proszowice

dr n. med. Aleksandra Nowicka