



SZPITAL W PROSZOWICACH

Proszowice, dnia 24.02.2023 r.

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
pn. Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku bloku operacyjnego oraz usunięcie awarii na
rurociągu kondensatu na zewnątrz budynku na terenie SP ZOZ w Proszowicach.
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2023

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1

„Prosimy o potwierdzenie czy instalacja rurociągów powinna być wykonana z rur i kształtek do sieci parowych co wiąże się z doborem do wyceny specjalistycznego spawania połączeń na stali chromo-niklowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 24.02.2023 r.