

Kraków, dnia 14 kwietnia 2022 r.



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

WZ.52840.65.3.2022.PK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lutego 2022 r. inwestora: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, reprezentowanego przez pełnomocnika: Tadeusz Szewczenko, ul. Begonii 10c, 44-152 Gliwice, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. arch. Michał Piotr Szymanowski; nr upr.: RC/13/R/C oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr Adam Wiśniowski; nr upr. 553/2011 oraz mgr inż. Waldemar Cholewa; nr upr. 689/2014, z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- zapewnienia przejazdu drogą pożarową bez cofania lub zakończenia jej placem manewrowym o wymiarach 20 m × 20 m,
- wykonania odcinka drogi pożarowej o długości nie większej niż 15 m, z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu,
- oddalenia bliższej krawędzi drogi pożarowej

od ściany budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 13 w Proszowicach

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 12 ust. 2, 9 i 10 cyt. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, stosownie do wskazań opracowania pt.: „**Ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego dla budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej Proszowice, w ul. Kopernika 13 w związku z przebudową i modernizacją obiektu**” z lutego 2022 r. tj.:

1. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita, spełniający wymagania PKN-CEN/TS 54-14:2006; Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2. Połączenie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach w ramach monitoringu pożarowego.
3. Wyposażenie pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zapewniającą ponadnormatywnie uzyskanie średniego natężenia światła co najmniej 2 lx w osi drogi ewakuacyjnej.

Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

4. Wyposażenie budynku w zwiększoną ilość gaśnic w stosunku do wymagań przepisów, przyjmując, że jednostka środka gaśniczego 4 kg (lub 6 dm³) zawartego w gaśnicach będzie przypadać na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej.
5. Zapewnienie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z trzech hydrantów usytuowanych w odległości do 150 m od budynku. Lokalizacja hydrantów zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy technicznej.
6. Wprowadzenie do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szczegółowych procedur postępowania w przypadku powstania pożaru, a w szczególności dotyczących ogłaszania i przeprowadzania ewakuacji oraz prowadzenia działań gaśniczych przez personel.
7. Przeprowadzanie co najmniej raz do roku szkolenia personelu (przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje) w zakresie ewakuacji i obsługi urządzeń i instalacji przeciwpożarowych zainstalowanych w budynku.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy k.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy k.p.a.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy k.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą rzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o rzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załączniki:

1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Otrzymują:

1. Tadeusz Szewczenko,
ul. Begonii 10c,
44-152 Gliwice + 1 egz. Ekspertyzy.
2. aa + 1 egz. Ekspertyzy.

Do wiadomości:

1. KP PSP w Proszowicach + 1 egz. Ekspertyzy.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Mariusz Łaciak
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Kraków, dnia 14 kwietnia 2022 r.



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

WZ.52840.65.2.2022.PK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lutego 2022 r. inwestora: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, reprezentowanego przez pełnomocnika: Tadeusz Szewczenko, ul. Begonii 10c, 44-152 Gliwice, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. arch. Michał Piotr Szymanowski; nr upr.: RC/13/R/C oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr Adam Wiśniowski; nr upr. 553/2011 oraz mgr inż. Waldemar Cholewa; nr upr. 689/2014, z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- odległości między ścianą zewnętrzną, stanowiącą obudowę klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji (klatka nr 1), a inną ścianą zewnętrzną tego samego budynku,
- długości dojścia ewakuacyjnego,
- szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia,
- szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku,
- wysokości drzwi ewakuacyjnych,
- klasy odporności ogniowej obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych,
- wysokości drogi ewakuacyjnej

w budynku szpitala, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 13 w Proszowicach

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 239, § 241, § 242, § 256 oraz § 271 w związku z § 249 cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pt.: „**Ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego dla budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Proszowice, ul. Kopernika 13 w związku z przebudową i modernizacją obiektu**” z lutego 2022 r. tj.:

1. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita, spełniający wymagania PKN-CEN/TS 54-14:2006; Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2. Połączenie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach w ramach monitoringu pożarowego.

3. Wyposażenie pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zapewniającą ponadnormatywnie uzyskanie średniego natężenia światła co najmniej 2 lx w osi drogi ewakuacyjnej. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4. Wyposażenie budynku w zwiększoną ilość gaśnic w stosunku do wymagań przepisów, przyjmując, że jednostka środka gaśniczego 4 kg (lub 6 dm³) zawartego w gaśnicach będzie przypadać na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej.
5. Zapewnienie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z trzech hydrantów usytuowanych w odległości do 150 m od budynku. Lokalizacja hydrantów zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy technicznej.
6. Wprowadzenie do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szczegółowych procedur postępowania w przypadku powstania pożaru, a w szczególności dotyczących ogłaszania i przeprowadzania ewakuacji oraz prowadzenia działań gaśniczych przez personel.
7. Przeprowadzanie co najmniej raz do roku szkolenia personelu (przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje) w zakresie ewakuacji i obsługi urządzeń i instalacji przeciwpożarowych zainstalowanych w budynku.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy k.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecz 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy k.p.a.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy k.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą rzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o rzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załączniki:

1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Otrzymują:

1. Tadeusz Szewczenko,
ul. Begonii 10c,
44-152 Gliwice + 1 egz. Ekspertyzy.
2. aa + 1 egz. Ekspertyzy.

Do wiadomości:

1. KP PSP w Proszowicach + 1 egz. Ekspertyzy.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Mariusz Łaciak
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej