



- UWAGI:
1. Pompę porcjową kondensatu montować na poziomie posadzki
  2. Kolektor kondensatu montować ok. 30 cm powyżej pompy porcjowej kondensatu
  3. Elementy do likwidacji:  
 WK - wymiennik PRPA Nr 1  
 PK - pompy kondensatu  
 ZK - zbiornik kondensatu

ZAKŁAD I OBIEKT SZPITAL POWIATOWY W PROSZOWICACH Budynek bloku operacyjnego				TYTUŁ PROJEKTU Modernizacja wymiennikowni ciepła		
PROJEKTOWAŁ: inż. Józef Matla Nr upr. RP-Upr. 49/93				NAZWA RYSUNKU Rzut wymiennikowni rozmieszczenie urządzeń		
OPRACOWAŁ: mgr inż. Leszek Szmeciński				Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30-686 Kraków, ul. Podedworze 8/26 tel. /0-12/658-34-81		
SPRAWDZIŁ:						
REWIZJA	BRANZA TI	STADIUM P.WYK.	DATA 06.2018.	SKALA 1:50	NR. OBIEKTU	NR. RYSUNKU 4